



// INSTALLAZIONE DEGLI SCALDASALVIETTE ELETTRICI

// INSTALLATION OF ELECTRIC HEATED TOWEL RAIL

// УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

NORME CEI

Nella installazione occorre rispettare la normativa elettrica vigente. In particolare nella installazione in locali da bagno. Lo scaldasalviette dotato di resistenza elettrica integrativa può essere posizionato in zona 2 (posizione A nella figura), ovvero a meno di 60 cm dal bordo di una vasca o doccia, solo se la linea di alimentazione della presa elettrica è protetta da un interruttore automatico differenziale con soglia di intervento non superiore a 30 mA. Se non è presente l'interruttore differenziale, lo scaldasalviette deve essere fissato in zona 3 (posizione B nella figura). La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

During the installation the Electric Legislation in force must be respected. In bathrooms in particular, heated towel rails equipped by an integrating electric element can be installed in zone 2 (position A of the drawing), that is less than 60 cm from the edge of baths and showers, only if the supply line of the electric panel is protected by an automatic differential switch with an intervention limit up to 30mA. If not equipped with a differential switch the heated towel rail must be mounted in zone 3 (position B of the drawing). The electric panel and the differential switch must be positioned obligatorily in zone 3.

Зона 3 (B) - Рекомендовано устанавливать полотенцесушители под скрытую подводку (BOX) и со шнуром (при условии наличия дифференциального выключателя).

Зона 2 (A) - Рекомендовано устанавливать полотенцесушители только под скрытую подводку (BOX).

- Зона 1 - Категорически запрещено устанавливать полотенцесушитель.
Зона 0 - Категорически запрещено устанавливать полотенцесушитель.

